

Spik och skruv för infästning av tak- ochnockpannor skall vara av rostfritt stål och med diameter minst 3 mm. Diameter på spikhuvud skall vara minst 1,5 x hålets diameter.

I minst två pannrader vid takfot, gavel och nock samt runt genomföring skall varje takpanna spikas, skruvas eller klamras. Samtliga nock- och specialpannor spikas, skruvas eller klamras. För taklutningar mellan 45° och 55° fästs var femte panna och vid taklutningar över 55° fästs samtliga pannor.

Vid vindutsatta lägen fästs var tredje panna i diagonala rader över hela takytan.

När skruvarna inte täcks av någon överlappande panna används skruv med tättningsbricka, t ex nockpanna med fals och Carisma nockpanna.



Bild 1: Takpannespik



Bild 3: Nockskruv med packning



Bild 2: Nockskruv

Artikelnummer

094291	Spik	3,1x75
094491	Skruv	4,8x75
094391	Nockskruv	4,2x60
094691	Nockskruv m packning	4,2x60
093691	Nockskruv m packning	4,5x80
093791	Skruv Carisma	4,5x40
C94291	Spik Carisma	2,8x50

Används till

2-kupiga betongtakpanna	250
2-kupig betongtakpanna	100
Rak nockpanna, Nordica Plus takpanna	50
Falsad nockpanna, Carisma nockpanna	50
Falsad nockpanna, Carisma nockpanna	50
Carisma takpanna, Nordica Denkmal takpanna	200
Carisma takpanna	250

antal/pkt**Fakta**

Material: Rostfritt stål