

# Unisenza Plus



## Elektroniskt termostathuvud

Leveransomfattning	Översikt
<p>a. Elektroniskt termostathuvud b. 2 x AA alkaliska batterier c. RA-adapter</p>	<p>1. LCD-displayer 2. - Knapp 3. 0 Knapp 4. + Knapp 5. Batterilucka 6. Säkringsring</p>

Skärmsymboler		
Ikon	Innebörd	Beskrivning
	Antenn	På: enheten är ansluten till ett Unisenza Plus-nätverk Blinkar: enheten söker efter ett Unisenza Plus-nätverk
	Anslutningsstatus	På: enheten parkopplas med en rumstermostat eller en mottagare Blinkar: enheten parkopplas
	Uppvärmning på	På: enheten begär värme och ventilen öppnas av det elektroniska termostathuvudets ställdon Blinkar: ställdonsmotorn rör sig för att justera ventilöppningen
	Schemalägga	Schemaläge körs
	Avstängningsläge	Enheten är i avstängt läge, frostskyddet är igång
	Batteri-ikon	Visar batterinivån
	Siffror	Visar börvärde * eller annan information
	Tangentlås	Nyckeln är låst
	Varning	Den visas med en felkod som talar om vilket systemfel
	Temperaturenhet	Temperaturenhet i Celsius eller Fahrenheit

### Installation

Så här sätter du i batterier				
Installation på standardventil				
Installation på Danfoss RA-ventil				

### Använd

Igångsättning	Slå på strömmen	Firmware-version installerad	Förbereda för installation	Enheten är nu klar för installation.
Ansluta till Unisenza Plus Gateway med APP				
Ansluta till Unisenza Plus Gateway utan APP				
Ventil-anpassning		Starta kalibreringen	Inställningspunkt	Ställa in temperatur

Ändra driftläge	Ikon	Läge	Förtydliganden
Tryck  för att ändra ett av följande driftlägen. Vid lägesändring visas och blinkar lägesindikeringen på LCD-displayen.		Schemalägga	Enheten fungerar enligt det schema som har definierats i appen.
		Avstängningsläge	Enheten är avstängd med frostskyddet aktiverat.
		Manuellt driftläge	Enheten fungerar enligt manuell inmatning av börvärde.