

2008-10-06

Projekt nr: T200471-01

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0471/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD:** TAPPVATTEN  
Tappventiler, blandare  
tappventiler


## VATETTE UTOMHUSKRAN

Innehavare	Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 VÅRGÅRDA tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01, e-post: info@gustavsberg.com, hemsida: www.vatette.se, org. nr: 556441-9918								
Produkt	Vattenutkastare FG0105060, FG0105061, FG0105070 och FG0105071 är självränerande vattenutkastare med backventil för montering i vägg. Vattenutkastare FG0105050 är ej självränerande varför eventuell slang skall demonteras vid kyla. Armaturerna har på inloppssidan typgodkänd "Vatette" klämringskoppling (tg-bevis 0995/74) monterad för koppar- och PEX-rör D <sub>y</sub> 15. Vattenberörda delar är utförda av koppar och typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.								
Avsedd användning	Vattenutkastare med inbyggd backventil och slangförskruvning är avsedd som tappställe utomhus med möjlighet att koppla slang med anslutning G ½.								
Handelsnamn	Vatette utomhuskran nr FG0105050, FG0105060, FG0105061, FG0105070 och FG0105071.								
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). <table><tr><td>Installationer för tappvatten</td><td>6:62, 2:a stycket</td></tr><tr><td>Tappvattenflöde</td><td>6:623</td></tr><tr><td>Återströmning</td><td>6:624</td></tr><tr><td>Utformning</td><td>6:625, 1:a och 4:e stycket</td></tr></table>	Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket	Tappvattenflöde	6:623	Återströmning	6:624	Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket
Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket								
Tappvattenflöde	6:623								
Återströmning	6:624								
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket								
Tillhörande handlingar	Installations- och serviceinstruktion märkt 633 344/6, daterad 07.10 samt informationsblad "Utomhuskranar" sida 75 och 76 daterad januari 2008.								
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-09-06 och diarienummer 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.								

Kontroll forts.	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.																				
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Villeroy & Boch Gustavsberg AB, VÅRGÅRDA																				
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkning utgörs av:</p> <table border="0"> <tr> <td>Vattenutkastarna är märkta med</td> <td><b>Gustavsberg</b></td> </tr> <tr> <td>Märkningen utgörs även av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Innehavare/tillverkningsställe</td> <td><b>Gustavsberg</b></td> </tr> <tr> <td>Boverkets inregistrerade varumärke</td> <td><b>+</b></td> </tr> <tr> <td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td> <td><b>SITAC 1422</b></td> </tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td> <td><b>Se under punkten handelsnamn</b></td> </tr> <tr> <td>Typgodkännandebevisets nummer</td> <td><b>0471/02</b></td> </tr> <tr> <td>Dimension sammanfogning</td> <td><b>D<sub>y</sub> 15</b></td> </tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td> <td><b>nr/datum</b></td> </tr> <tr> <td>Besiktningsorgan</td> <td><b>SP</b></td> </tr> </table>	Vattenutkastarna är märkta med	<b>Gustavsberg</b>	Märkningen utgörs även av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:		Innehavare/tillverkningsställe	<b>Gustavsberg</b>	Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>	SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>	Produktens typbeteckning	<b>Se under punkten handelsnamn</b>	Typgodkännandebevisets nummer	<b>0471/02</b>	Dimension sammanfogning	<b>D<sub>y</sub> 15</b>	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>	Besiktningsorgan	<b>SP</b>
Vattenutkastarna är märkta med	<b>Gustavsberg</b>																				
Märkningen utgörs även av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:																					
Innehavare/tillverkningsställe	<b>Gustavsberg</b>																				
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>																				
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>																				
Produktens typbeteckning	<b>Se under punkten handelsnamn</b>																				
Typgodkännandebevisets nummer	<b>0471/02</b>																				
Dimension sammanfogning	<b>D<sub>y</sub> 15</b>																				
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>																				
Besiktningsorgan	<b>SP</b>																				
Bedömnings- underlag	<p>Provrappport nr 0670/303 från Norges Byggeforskningsinstitut. Rapport P008897-9A från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.</p>																				
Kommentarer	<p>Vattenutkastaren hänföres till grupp 2 i NKB Produktregel 4 där armaturer med hänsyn till ljudnivå indelas i tre grupper, varav grupp 3 har den högsta ljudnivån. Max. ljudnivå L<sub>AP</sub> 25 dB(A) med 300 kPa vid reglering från öppen till stängd ventil. Vattenutkastarna är godkända i enlighet med NKB Produktregler nr 4 "Aftapnings-armaturer til Brugsvandsanlæg", daterad juli 1986 och relevanta delar ur NKB Produktregler nr 9 "Kontraventiler til Brugsvandsinstallationer" daterad juli 1989.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-10-27 och projektnummer T200471.</p>																				
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2013-10-05.</p> <p>Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.</p>																				



Ronald Green



Johan Smeds